

**Simulação de Carga - Transformador C-402343-3-45 Local : 84533 - PASSABEM**

Carga (kVA) Real do Transformador

**A : 7,2    B : 6,5    C : 3,7    Total : 17,4    38%**

Carga (kVA) Simulada no Transformador

**A : 7,3    B : 6,6    C : 3,8    Total : 17,6    39%**

Pt	----Coordenada----	Tensão R. (V)			Queda R. (%)			kVA Real	Carga Simulada			Tensão S. (V)			Queda S. (%)			kVA Sim.
		A	B	C	A	B	C		A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1	6944-8590 648 372	127	127	128	0,4	0,4	0	1,6	0	0	0	127	127	128	0,4	0,4	0	1,6
2	6944-8590 630 396	127	127	127	0,4	0,4	0,4	0,5	0	0	0	127	127	127	0,4	0,4	0,4	0,5
3	6944-8590 676 361	126	127	128	1,2	0,4	0	0,1	0	0	0	126	127	128	1,2	0,4	0	0,1
4	6944-8590 611 418	127	126	127	0,4	1,2	0,4	0,1	0	0	0	127	126	127	0,4	1,2	0,4	0,1
5	6944-8590 698 339	125	126	128	2	1,2	0	0,1	0	0	0	125	126	128	2	1,2	0	0,1
6	6944-8590 584 437	127	125	127	0,4	2	0,4	0,4	0	0	0	127	125	127	0,5	2	0,5	0,4
7	6944-8590 716 319	123	126	128	3,6	1,2	0	0,1	0	0	0	123	126	128	3,6	1,2	0	0,1
8	6944-8590 567 455	127	125	127	0,4	2	0,4	1,2	0	0	0	127	125	127	0,5	2	0,5	1,2
9	6944-8590 707 310	123	126	128	3,6	1,2	0	1,5	0	0	0	123	126	128	3,6	1,2	0	1,5
10	6944-8590 730 348	123	126	128	3,6	1,2	0	0,1	0	0	0	123	126	128	3,6	1,2	0	0,1
11	6944-8590 736 297	123	126	128	3,6	1,2	0	0,9	0	0	0	123	126	128	3,6	1,2	0	0,9
12	6944-8590 549 464	127	124	126	0,4	2,8	1,2	1,9	0	0	0	127	124	126	0,5	2,8	1,3	1,9
13	6944-8590 565 480	0	125	126	100	2	1,2	0,1	0	0	0	0	125	126	100	2	1,2	0,1
14	6944-8590 672 319	122	126	128	4,4	1,2	0	0,2	0	0	0	122	126	128	4,4	1,2	0	0,2
15	6944-8590 744 374	123	126	128	3,6	1,2	0	0,8	0	0	0	123	126	128	3,6	1,2	0	0,8
16	6944-8590 760 279	123	125	128	3,6	2	0	2	0	0	0	123	125	128	3,6	2	0	2
17	6944-8590 525 465	127	124	126	0,4	2,8	1,2	0,6	0,1	0,1	0,1	127	124	126	0,5	2,8	1,3	0,8
18	6944-8590 547 442	127	124	126	0,4	2,8	1,2	0,3	0	0	0	127	124	126	0,5	2,8	1,3	0,3
19	6944-8590 588 486	0	125	126	100	2	1,2	0,1	0	0	0	0	125	126	100	2	1,2	0,1
20	6944-8590 636 323	121	125	128	5,1	2	0	0,5	0	0	0	121	125	128	5,1	2	0	0,5
21	6944-8590 775 269	123	125	128	3,6	2	0	0,6	0	0	0	123	125	128	3,6	2	0	0,6
22	6944-8595 497 005	126	124	126	1,2	2,8	1,2	0,6	0	0	0	126	124	126	1,3	2,8	1,3	0,6
23	6944-8595 572 019	0	125	126	100	2	1,2	0,1	0	0	0	0	125	126	100	2	1,2	0,1
24	6944-8590 609 307	121	125	129	5,1	2	0	0,4	0	0	0	121	125	128	5,1	2	0	0,4
25	6944-8590 797 254	123	125	128	3,6	2	0	0	0	0	0	123	125	128	3,6	2	0	0
26	6944-8595 555 046	0	125	126	100	2	1,2	0,1	0	0	0	0	125	126	100	2	1,2	0,1
27	6944-8590 629 280	120	125	129	5,9	2	0	2	0	0	0	120	125	128	5,9	2	0	2
28	6944-8590 587 283	121	125	129	5,1	2	0	0	0	0	0	121	125	128	5,1	2	0	0
29	6944-8590 603 246	120	125	129	5,9	2	0	0,4	0	0	0	120	125	128	5,9	2	0	0,4